

適合同等証明書



Conformity Certificate

証明書番号 Certificate No.

JD 50728425

ページ Page

1

申請者照会番号 Applicant Reference

2478721

検査機関照会番号 Our Reference

ZYI - ZYR - CN26V8X9 001

発行年月日 Date of Issue

2026年05月15日

申請者 Applicant

Jiangsu Zilong New Energy Technology Co., Ltd.

製造工場 Manufacturing Plant

Jiangsu Zilong New Energy Technology Co., Ltd.

No.69, Shadong Road, Xinzhuang Town, Changshu,
Suzhou, Jiangsu, P.R. China

No.69, Shadong Road, Xinzhuang Town, Changshu,
Suzhou, Jiangsu, P.R. China

検査の方法 Inspection Method



・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(R07.08.29)

Interpretation for METI Ordinance of Technical Requirements (R07.08.29)

・別表第四 1 及 6 章

Appendix 4, Sec. 1, 6

・施行規則別表第四の配線器具設備及び基準

Equipment and requirements for Wiring Devices in Appended Table 4 of the Enforcement Regulations

特定電気用品名

Name of Specified Electrical
Appliance and Material

器具用差込みプラグ

Appliance connectors

型式の区分

Type Classification

(「添付 1.0」参照)

(Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間

Validity of Certificate

本証明書は、施行令の規定の期間である 2033 年 05 月 14 日迄有効である。

This certificate is effective until 2033-05-14, being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

本証明書は、電気用品安全法第九条第 1 項で規定の経済産業省令で定めるものに関わり、上記申請者(外国の製造事業者)からの申請を受け実施した同法施行規則第十三条第一号検査の結果として、上記申請者提出の電気用品が同法第八条第 1 項に規定する技術基準へ、又、上記申請者の製造工場(又は事業場)の検査設備が同法施行規則第十五条に定める基準(施行規則別表第四の電気用品の区分ごとに規定の検査設備の基準)へ適合したことを証明するものである。

Concerning to those defined by the METI Ordinance stipulated in Article 9, Paragraph 1 of the Electrical Appliances and Materials Safety Act, and as the results of conformity assessment of Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of the said Act, which was conducted based on the application of the a.m. applicant (Foreign Manufacturer), this certificate attests that the Electrical Appliance and Material submitted by the a.m. applicant has been in compliance with the Technical Requirements stipulated in Article 8, Paragraph 1 of the said Act and that the testing/inspection equipment in the manufacturing plant (or workplace) of the a.m. applicant have been in compliance with the requirements stipulated in Article 15 of the Enforcement Regulations of the said Act, i.e., the requirements of testing/inspection equipment stipulated by classification of Electrical Appliances and Materials in Appended Table 4 of the Enforcement Regulations.

本証明書取扱い上の注意:

1) 本証明書は、提出のあった電気用品の評価結果として交付するものであり、添付「型式の区分」の範囲の電気用品について申請者が電気用品安全法第八条第 1 項及び第 2 項の要件を履行したことを証明するものではない。

2) 本証明書は、添付「型式の区分」に記述の各要素とその区分から成る範囲と組み合わせにおいて有効である。

Notes on handling of this certificate:

1) This certificate has been issued as the assessment results against the submitted Specified Electrical Appliance and Material. However, this does not attest that, for Electrical Appliances and Materials within the range of the Attachment "Type Classification", the applicant implemented the requirements specified in Article 8, Paragraphs 1 and 2 of the Electrical Appliances and Materials Safety Act.

2) This certificate is valid against the range and combination consisting of each factor and its classification(s), which the Attachment "Type Classification" describes.

デュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル

Shin Yokohama Daini Center Bldg.

3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name

パウルス ホウ
Paulus Hou



添付 1.0: 【型式の区分 Type Classification】

Attachment 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 05 月 15 日



証明書番号 (Certificate No.)

: JD 50728425 0001

型式区分管理 No. (Type Classification Control No.)

: CL-01

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

: 器具用差込みプラグ

Appliance connectors

申請者 (Applicant)

: Jiangsu Zilong New Energy Technology Co., Ltd.

要素 (Factor)	区分 (Classification)
定格電圧 (Rated voltage)	125Vを超えるもの (Exceeding 125V)
定格電流 (Rated current)	3Aを超え7A以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)
極の配置 (別表第二の一aに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Pole configuration (limited to those specified in sub-clause a of Appendix 2-1.))	--
極の数 (別表第二の一bに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Number of poles (limited to those specified in sub-clause b of Appendix 2-1.))	アース極を含めて3のもの (Three including earth)
接続の方式 (Connection method)	差込み型のもの (ロックナット式のものを除く。) (Plug-in type (excluding those with locking nuts.))
接続する電線の種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type of cable or cord to be connected (limited to those for fixed wiring.))	--
主絶縁体の材料 (Insulation materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
外郭の材料 (Outer case materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
スイッチ (Switch)	ないもの (Without switch)
種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type (limited to those for fixed wiring.))	--
使用の方法 (コンセントの場合に限る。) (Method of use (limited to socket outlets.))	--
電源との接続の方式 (マルチタップの場合に限る。) (Power supply terminals (limited to multiple socket-outlet.))	--
電線と器体との一体成形 (コンセントの場合を除く。) (Non-rewirable construction (excluding socket outlets.))	あるもの (With non-rewirable construction)
防水構造 (Type of waterproof)	防雨型のもの (Rainproof type)

区分の組み合わせ (Combination of classification)

: 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル

Shin Yokohama Daini Center Bldg.

3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name

パウルス ホウ

Paulus Hou



添付 1.0: 【型式の区分 Type Classification】

Attachment 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 05 月 15 日



証明書番号 (Certificate No.)

: JD 50728425 0001

型式区分管理 No. (Type Classification Control No.)

: CL-02

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

: 器具用差込みプラグ

Appliance connectors

申請者 (Applicant)

: Jiangsu Zilong New Energy Technology Co., Ltd.

要素 (Factor)	区分 (Classification)
定格電圧 (Rated voltage)	125Vを超えるもの (Exceeding 125V)
定格電流 (Rated current)	10Aを超え 15A以下のもの (Exceeding 10A, and less than or equal to 15A)
極の配置 (別表第二の一aに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Pole configuration (limited to those specified in sub-clause a of Appendix 2-1.))	--
極の数 (別表第二の一bに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Number of poles (limited to those specified in sub-clause b of Appendix 2-1.))	アース極を含めて3のもの (Three including earth)
接続の方式 (Connection method)	差込み型のもの (ロックナット式のものを除く。) (Plug-in type (excluding those with locking nuts.))
接続する電線の種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type of cable or cord to be connected (limited to those for fixed wiring.))	--
主絶縁体の材料 (Insulation materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
外郭の材料 (Outer case materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
スイッチ (Switch)	ないもの (Without switch)
種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type (limited to those for fixed wiring.))	--
使用の方法 (コンセントの場合に限る。) (Method of use (limited to socket outlets.))	--
電源との接続の方式 (マルチタップの場合に限る。) (Power supply terminals (limited to multiple socket-outlet.))	--
電線と器体との一体成形 (コンセントの場合を除く。) (Non-rewirable construction (excluding socket outlets.))	あるもの (With non-rewirable construction)
防水構造 (Type of waterproof)	防雨型のもの (Rainproof type)

区分の組み合わせ (Combination of classification)

: 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル

Shin Yokohama Daini Center Bldg.

3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name

パウルス ホウ
Paulus Hou

添付 1.0: 【型式の区分 Type Classification】

Attachment 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 05 月 15 日

証明書番号 (Certificate No.)

: JD 50728425 0001

型式区分管理 No. (Type Classification Control No.)

: CL-03

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

: 器具用差込みプラグ
Appliance connectors

申請者 (Applicant)

: Jiangsu Zilong New Energy Technology Co., Ltd.



要素 (Factor)	区分 (Classification)
定格電圧 (Rated voltage)	125Vを超えるもの (Exceeding 125V)
定格電流 (Rated current)	15Aを超え 20A以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 20A)
極の配置 (別表第二の一aに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Pole configuration (limited to those specified in sub-clause a of Appendix 2-1.))	--
極の数 (別表第二の一bに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Number of poles (limited to those specified in sub-clause b of Appendix 2-1.))	アース極を含めて3のもの (Three including earth)
接続の方式 (Connection method)	差込み型のもの (ロックナット式のものを除く。) (Plug-in type (excluding those with locking nuts.))
接続する電線の種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type of cable or cord to be connected (limited to those for fixed wiring.))	--
主絶縁体の材料 (Insulation materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
外郭の材料 (Outer case materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
スイッチ (Switch)	ないもの (Without switch)
種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type (limited to those for fixed wiring.))	--
使用の方法 (コンセントの場合に限る。) (Method of use (limited to socket outlets.))	--
電源との接続の方式 (マルチタップの場合に限る。) (Power supply terminals (limited to multiple socket-outlet.))	--
電線と器体との一体成形 (コンセントの場合を除く。) (Non-rewirable construction (excluding socket outlets.))	あるもの (With non-rewirable construction)
防水構造 (Type of waterproof)	防雨型のもの (Rainproof type)

区分の組み合わせ (Combination of classification)

: 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

デュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル

Shin Yokohama Daini Center Bldg.


3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name

パウルス ホウ

Paulus Hou



添付 1.0: 【型式の区分 Type Classification】

Attachment 1.0

発行日 Date of Issue : 2026 年 05 月 15 日



証明書番号 (Certificate No.)

: JD 50728425 0001

型式区分管理 No. (Type Classification Control No.)

: CL-04

特定電気用品名

(Name of Specified Electrical Appliance and Material)

: 器具用差込みプラグ
Appliance connectors

申請者 (Applicant)

: Jiangsu Zilong New Energy Technology Co., Ltd.

要素 (Factor)	区分 (Classification)
定格電圧 (Rated voltage)	125Vを超えるもの (Exceeding 125V)
定格電流 (Rated current)	30Aを超えるもの (Exceeding 30A)
極の配置 (別表第二の一aに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Pole configuration (limited to those specified in sub-clause a of Appendix 2-1.))	--
極の数 (別表第二の一bに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。) (Number of poles (limited to those specified in sub-clause b of Appendix 2-1.))	アース極を含めて3のもの (Three including earth)
接続の方式 (Connection method)	差込み型のもの (ロックナット式のものを除く。) (Plug-in type (excluding those with locking nuts.))
接続する電線の種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type of cable or cord to be connected (limited to those for fixed wiring.))	--
主絶縁体の材料 (Insulation materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
外郭の材料 (Outer case materials)	合成樹脂のもの (Plastic)
スイッチ (Switch)	ないもの (Without switch)
種類 (一般固定配線用のものの場合に限る。) (Type (limited to those for fixed wiring.))	--
使用の方法 (コンセントの場合に限る。) (Method of use (limited to socket outlets.))	--
電源との接続の方式 (マルチタップの場合に限る。) (Power supply terminals (limited to multiple socket-outlet.))	--
電線と器体との一体成形 (コンセントの場合を除く。) (Non-rewirable construction (excluding socket outlets.))	あるもの (With non-rewirable construction)
防水構造 (Type of waterproof)	防雨型のもの (Rainproof type)

区分の組み合わせ (Combination of classification)

: 区分の組み合わせはありません。 (There is no combination of classification.)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

TÜV Rheinland Japan Ltd.

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 3-19-5 新横浜第二センタービル

Shin Yokohama Daini Center Bldg.

3-19-5, Shin Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033

発行者 Issued by

氏名 Name

パウルス ホウ
Paulus Hou