



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



型式试验报告

TYPE TEST REPORT

产品名称 NAME OF SAMPLE	Oil-immersed Transformer 油浸式变压器
型号规格 MODEL	S13-M-400/10
委托单位 CUSTOMER	Qinghao Transformer Co., Ltd. 庆昊变压器有限公司
检验类别 TEST CATEGORY	Type Test 型式试验



浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)

检验报告

产品名称	油浸式变压器	检验类别	型式试验
型号规格	S13-M-400/10	批号或编号	202302323
委托单位	庆昊变压器有限公司	生产单位	庆昊变压器有限公司
委托单位地址	江西省抚州市崇仁县 高新技术产业园区(原工业园区 C 区)	生产单位地址	江西省抚州市崇仁县 高新技术产业园区(原工业园区 C 区)
送样者	庆昊变压器有限公司	生产日期	2023 年 02 月
到样数量	1 台	到样日期	2023 年 03 月 07 日
检验依据 判定依据	GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第 1 部分: 总则》 GB/T 1094.2-2013 《电力变压器 第 2 部分: 液浸式变压器的温升》 GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第 3 部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5-2008 《电力变压器 第 5 部分: 承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2003 《电力变压器 第 10 部分: 声级测定》 GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB 20052-2020 《电力变压器能效限定值及能效等级》 委托书要求		
检验项目	例行试验、型式试验、特殊试验。 (具体检验项目见检验项目及结果汇总)		
样品描述、状态	检验样品由委托单位送样, 外观完好, 适用检验。		
检验日期	2023 年 03 月 08 日 至 2023 年 03 月 16 日	检验地点	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论	依据 GB/T 1094.1-2013、GB/T 1094.2-2013、GB/T 1094.3-2017、GB/T 1094.5-2008、 GB/T 1094.10-2003、GB/T 6451-2015、GB 20052-2020 标准及委托书要求, 对所送样品进行 检验, 例行试验、型式试验、特殊试验的检验结果均符合标准(判定依据)要求。  批准日期: 2023 年 03 月 20 日		
备注	/		

批准:

沈洪涛

审核:

陈海杰

编制:

潘宸鸣